

Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229



Акт № 04/02

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Войкова д. 68 кв. №:

№ кв.	Объем кухни. м3	Норматив воздухообмена.м3	Фактическая величина воздухообмена. м3
1	16	48	63
2	16	48	62
	18	54	
	17	51	
	16	48	
6	17	51	65
7	16	48	66
8	17	51	64
9	16	48	66
10	16	48	60
11	18	54	71
12	18	54	67
13	16	48	61
14	16	48	64
15	18	54	66
16	17	51	66
17	18	54	71
	17	51	
19	16	48	65
20	18	54	71
	18	54	
	16	48	
23	17	51	60
24	17	51	69
25	16	48	60
	18	54	
27	16	48	57
28	16	48	64
29	16	48	60
30	17	51	66
31	18	54	63
32	17	51	60
33	18	54	64
34	17	51	63
	18	54	
	17	51	
37	17	51	60
38	17	51	66
39	17	51	69
40	17	51	60

41	18	54	69
	16	48	
43	18	54	70
44	16	48	59
45	18	54	65
46	16	48	63
47	17	51	69
48	16	48	58
49	16	48	66
50	16	48	58
51	18	54	71
52	16	48	64
53	17	51	60
54	18	54	64
55	18	54	63
56	16	48	63
57	16	48	63
	16	48	
59	18	54	67
60	18	54	66
61	17	51	61
62	16	48	62
	18	54	
	17	51	
65	17	51	60
66	18	54	71
67	17	51	66
	18	54	
69	18	54	64
70	17	51	60

56 кол-во пройденных

Директор ООО «УК «Хризотил»
Негоджев Г.В.



Директор ООО «Рентло-сервис»
Рванкин П.В.





Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229

Акт № 04/09

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Королева д. 26 кв. №:


№ кв.	Объем кухни. м ³	Норматив воздухообмена.м ³	Фактическая величина воздухообмена. м ³
	18	54	
	18	54	
3	16	48	66
4	16	48	61
	18	54	
6	18	54	69
7	17	51	65
8	18	54	71
9	18	54	67
10	18	54	64
11	17	51	67
12	17	51	66
13	18	54	66
14	18	54	64
15	17	51	67
16	16	48	60
17	18	54	65
	17	51	
19	18	54	65
20	16	48	61
	16	48	
22	16	48	57
	17	51	
	18	54	
25	18	54	71
26	18	54	72
27	17	51	67
28	16	48	62
29	17	51	69
30	18	54	70
31	18	54	70
32	16	48	62
33	17	51	69
34	16	48	57
	16	48	
36	16	48	63
37	17	51	65
38	17	51	61
39	17	51	62
40	16	48	60

41	18	54	72
42	18	54	66
43	17	51	67
44	16	48	57
45	16	48	65
	18	54	
	16	48	
48	16	48	58
49	16	48	57
50	18	54	70
51	16	48	58
52	18	54	70
53	16	48	61
54	16	48	64
55	16	48	66
56	16	48	61
57	17	51	66
	18	54	
	18	54	
	17	51	
61	16	48	66
62	18	54	66
63	18	54	66
64	16	48	63
65	16	48	64
	18	54	
67	18	54	69
	17	51	
69	18	54	70
70	17	51	69
71	17	51	66
72	16	48	60
73	18	54	72
74	17	51	67
75	18	54	68
76	16	48	66
	17	51	
78	18	54	65
	16	48	
80	18	54	65
	16	48	
82	17	51	62
83	17	51	63
84	16	48	61
85	17	51	67
86	18	54	64
87	18	54	64
88	18	54	70
	18	54	
90	16	48	59
91	18	54	67
92	18	54	64
93	18	54	67
94	18	54	72
	17	51	
96	18	54	66

97	16	48	65
98	18	54	64
99	17	51	61
100	16	48	59
101	17	51	66
102	16	48	62
103	16	48	61
104	17	51	62
	18	54	
106	17	51	61
107	16	48	59
108	17	51	60
109	18	54	70
110	17	51	69
111	18	54	68
112	18	54	65
113	18	54	63
114	17	51	61
115	17	51	65
116	17	51	63
117	17	51	61
118	16	48	61
	17	51	
120	17	51	63
121	18	54	69
	16	48	
	16	48	
	17	51	
125	17	51	61
126	18	54	66

101 кол-во пройденных

Директор ООО «УК «Хризотил»
Мегодийев Г.В.



Директор ООО «Тепло-сервис»
Гранин П.В.



Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229

Акт № 04/16

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Королева д. 29/2 кв. №:

№ кв.	Объем кухни. м3	Норматив воздухообмена.м3	Фактическая величина воздухообмена. м3
нежил.			
нежил.			
нежил.			
нежил.			
нежил.			
нежил.			
7	16	48	59
	18	54	
	18	54	
10	18	54	64
11	18	54	67
12	17	51	64
	18	54	
14	17	51	69
15	17	51	69
16	16	48	64
	16	48	
	17	51	
19	17	51	60
20	17	51	66
21	18	54	70
22	16	48	63
	18	54	
24	17	51	60
	18	54	
26	16	48	59
27	18	54	64
28	18	54	68
29	18	54	70
30	16	48	57
	16	48	
	16	48	
33	17	51	60
34	16	48	65
35	18	54	65
	16	48	
37	16	48	61
38	18	54	64
39	17	51	63
40	18	54	67

41	18	54	66
42	18	54	69
43	16	48	65
	18	54	
45	17	51	60
46	17	51	67
	17	51	
	17	51	
49	18	54	69
	18	54	
51	16	48	62
52	16	48	57
53	17	51	67
54	17	51	67
55	18	54	68
56	17	51	65
57	18	54	69
58	18	54	70
59	17	51	64
60	17	51	69
61	17	51	67
62	18	54	64
63	16	48	59
64	18	54	69
65	16	48	57
	18	54	
	18	54	
68	16	48	58
69	17	51	61
	17	51	
71	17	51	68
72	18	54	71
73	18	54	63
74	17	51	62
	17	51	
76	17	51	

58 кол-во пройденных

Директор ООО «УК «Хризотил»
Погодаев Г.В.



Директор ООО «Тепло-сервис»
Рябин П.В.



Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229



Акт № 04/11

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Королева д. 29/3 кв. №:

№ кв.	Объем кухни. м3	Норматив воздухообмена.м3	Фактическая величина воздухообмена. м3
1	17	51	62
2	17	51	67
3	17	51	61
4	18	54	67
5	18	54	72
	16	48	
7	16	48	58
	17	51	
9	17	51	64
10	16	48	58
11	17	51	67
12	17	51	60
13	16	48	66
	16	48	
15	18	54	66
16	16	48	66
17	17	51	69
18	16	48	63
19	17	51	60
20	17	51	60
21	18	54	64
22	16	48	66
23	16	48	65
24	18	54	67
25	17	51	65
	16	48	
27	18	54	66
28	17	51	66
29	16	48	65
30	17	51	64
	18	54	
32	18	54	66
	17	51	
	17	51	
	18	54	
36	17	51	68
37	17	51	67
38	16	48	65
39	16	48	66
40	16	48	60

41	18	54	72
42	16	48	60
43	18	54	72
	17	51	
45	16	48	62
46	18	54	70
47	17	51	62
48	17	51	66
49	16	48	62
50	18	54	69
51	16	48	58
	18	54	
	17	51	
54	17	51	62
55	18	54	66
56	17	51	67
57	16	48	58
58	16	48	63
59	18	54	70
60	18	54	71
61	16	48	59
	16	48	
63	17	51	68
64	16	48	57
65	16	48	60
66	17	51	67
67	18	54	71
	17	51	
69	17	51	68
70	17	51	63
	16	48	
72	16	48	60
73	18	54	63
	17	51	
	16	48	
	17	51	
77	16	48	58
78	17	51	65
79	18	54	67
- 80	17	51	62

63 кол-во пройденных

Директор ООО «Хризотил»
Несолов Г.В.



Директор ООО «Тепло-сервис»
Вважин П.В.



Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229



Акт № 04/13

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Ленина д. 8/2 кв. №:

№ кв.	Объем кухни. м3	Норматив воздухообмена.м3	Фактическая величина воздухообмена. м3
1	16	48	64
2	16	48	57
3	18	54	64
	18	54	
5	16	48	63
6	17	51	65
7	17	51	64
8	18	54	71
	17	51	
	16	48	
11	16	48	65
12	18	54	65
13	18	54	63
14	17	51	63
15	18	54	66
16	18	54	72
17	16	48	65
18	17	51	65
	18	54	
20	16	48	64
21	16	48	66
22	18	54	66
	16	48	
24	16	48	60
25	18	54	64
26	17	51	67
27	16	48	66
28	17	51	67
29	18	54	72
30	16	48	65
	18	54	
	18	54	
33	16	48	62
34	18	54	66
35	18	54	70
36	16	48	57
37	16	48	64
38	16	48	59
39	18	54	67
	16	48	

41	16	48	63
42	18	54	64
43	16	48	61
44	16	48	57
45	16	48	62
46	16	48	60
47	17	51	63
48	17	51	62
49	17	51	61
	17	51	
51	16	48	65
52	16	48	65
53	16	48	65
54	17	51	64
55	17	51	64
	16	48	
	16	48	
58	18	54	71

47 кол-во пройденных

Директор ООО «Хризотил»
Иегодяев Г.В.



Директор ООО «Тепло-сервис»
Рвагим П.В.



Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229



Акт № 04/14

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Ленина д. 8/3 кв. №:

№ кв.	Объем кухни. м3	Норматив воздухообмена.м3	Фактическая величина воздухообмена. м3
1	18	54	64
2	16	48	60
3	17	51	69
4	16	48	59
5	16	48	62
	18	54	
	16	48	
8	18	54	63
9	18	54	71
10	17	51	62
11	18	54	70
12	18	54	65
13	18	54	65
14	18	54	71
	18	54	
16	18	54	70
17	17	51	69
18	17	51	67
19	17	51	60
	17	51	
21	16	48	65
	18	54	
23	17	51	64
24	16	48	57
25	17	51	64
26	18	54	68
27	18	54	66
28	17	51	62
29	16	48	64
	16	48	
	17	51	
32	17	51	60
33	17	51	61
34	17	51	62
35	18	54	67
36	16	48	60
37	18	54	68
38	17	51	61
	16	48	
40	18	54	67

41	16	48	59
42	16	48	59
43	18	54	66
44	17	51	68
45	18	54	64
46	17	51	68
47	16	48	60
48	16	48	63
49	18	54	71
	16	48	
51	16	48	62
52	17	51	65
53	18	54	71
54	17	51	66
55	18	54	67
	18	54	
	18	54	
	18	54	

46 кол-во пройденных

Директор ООО «УК «Хризотил»
Негодиев Г.В.



Директор ООО «Тепло-сервис»
Рябин П.В.



Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229



Акт № 04/18

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Ленина д. 24/1 кв. №:

№ кв.	Объем кухни. м3	Норматив воздухообмена.м3	Фактическая величина воздухообмена. м3
1	17	51	67
	18	54	
3	16	48	65
4	16	48	65
5	16	48	57
6	18	54	65
	17	51	
	17	51	
9	18	54	72
10	17	51	60
11	17	51	64
12	16	48	65
13	18	54	63
14	17	51	62
15	17	51	61
	16	48	
17	16	48	62
18	18	54	71
19	18	54	67
20	18	54	70
21	18	54	65
22	18	54	64
23	17	51	69
24	18	54	68
25	17	51	61
	17	51	
	16	48	
28	18	54	68
29	16	48	63
30	16	48	57
	18	54	
32	16	48	65
33	18	54	66
34	18	54	67
35	17	51	66
36	16	48	60
37	16	48	60
38	18	54	65
	17	51	
40	16	48	57

41	18	54	67
42	17	51	68
43	17	51	61
44	17	51	64
45	17	51	66
46	16	48	58
47	17	51	62
48	17	51	69
49	17	51	60
	16	48	
51	18	54	72
52	17	51	69
53	17	51	65
54	17	51	60
	18	54	
	17	51	
	18	54	
58	17	51	63
59	16	48	64
60	16	48	59
61	18	54	69
62	16	48	57
	18	54	
64	16	48	57
65	18	54	71
66	16	48	61
	18	54	
	17	51	
69	17	51	67
70	17	51	63

55 кол-во пройденных



Директор ООО «Хризотил»
Негодяев Г.В.



Директор ООО «Тепло-сервис»
Валин П.В.

Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229



Акт № 04/01

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Ленина д. 31 кв. №:

№ кв.	Объем кухни. м3	Норматив воздухообмена.м3	Фактическая величина воздухообмена. м3
нежил.			
нежил.			
нежил.			
нежил.			
5	18	54	70
6	17	51	68
	17	51	
8	17	51	60
9	16	48	63
10	17	51	65
11	18	54	70
12	17	51	69
13	18	54	71
14	16	48	60
15	17	51	60
16	17	51	61
17	17	51	67
	17	51	
19	16	48	59
	17	51	
21	17	51	69
22	18	54	66
23	17	51	63
24	17	51	69
25	16	48	66
26	18	54	66
27	16	48	65
28	16	48	61
29	17	51	63
	18	54	
31	17	51	62
32	16	48	58
33	18	54	69
34	17	51	64
35	17	51	65
36	18	54	70
37	18	54	64
	18	54	
	16	48	
40	17	51	69

	17	51	
42	16	48	57
43	17	51	64
44	18	54	64
45	18	54	72
46	16	48	57
47	17	51	66
48	17	51	60
49	18	54	64
50	17	51	65
	18	54	
52	16	48	63
53	18	54	67
54	17	51	63
	18	54	
	18	54	
57	16	48	60
58	16	48	57
59	18	54	72
60	17	51	63
нежил.			
нежил.			
нежил.			
нежил.			
65	17	51	62
66	16	48	57
67	16	48	65
68	16	48	60
69	16	48	65
70	17	51	61
71	17	51	65
	16	48	
73	18	54	65
	17	51	
75	16	48	66
	18	54	
	18	54	
78	18	54	66
79	16	48	65
80	17	51	66

66 кол-во пройденных

Директор ООО «УК «Хризотил»
Исходьев Г.В.



Директор ООО «Тепло-сервис»
Таванин П.В.



Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229



Акт № 04/15

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Ленина д. 33 кв. №:

№ кв.	Объем кухни. м3	Норматив воздухообмена.м3	Фактическая величина воздухообмена. м3
1	18	54	69
	17	51	
	17	51	
	17	51	
5	18	54	64
6	17	51	61
7	17	51	65
8	16	48	58
9	16	48	61
10	17	51	69
11	16	48	59
12	17	51	61
	17	51	
14	17	51	67
	16	48	
16	17	51	63
17	17	51	61
18	17	51	69
19	18	54	65
20	17	51	66
21	16	48	64
22	18	54	71
	18	54	
	17	51	
	18	54	
26	17	51	62
27	17	51	69
28	16	48	65
29	17	51	67
30	16	48	64
31	17	51	68
32	17	51	66
33	18	54	64
34	17	51	62
35	17	51	62
36	18	54	64
	17	51	
38	18	54	70
	17	51	
40	18	54	70

41	17	51	67
42	16	48	66
43	17	51	63
44	16	48	65
45	17	51	69
46	18	54	64
47	17	51	68
48	16	48	63
49	17	51	69
50	16	48	57
	17	51	
52	18	54	71
нежил.			
54	18	54	67
	16	48	
	18	54	
	17	51	
58	18	54	71
59	18	54	69
60	16	48	62
	17	51	
62	16	48	61
63	18	54	64
64	16	48	59
65	17	51	64
66	18	54	68
	17	51	
	16	48	
69	16	48	65
70	17	51	68

53 кол-во пройденных

Директор ООО «Хризотил»
Негодяев Г.В.



Директор ООО «Текплосервис»
Васильев Г.В.





Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229

Акт № 04/04

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Ленинградская д. 27 кв. №:

№ кв.	Объем кухни. м3	Норматив воздухообмена.м3	Фактическая величина воздухообмена. м3
нежил.			
нежил.			
нежил.			
нежил.			
нежил.			
нежил.			
7	18	54	68
8	17	51	61
	17	51	
10	18	54	66
11	16	48	61
12	18	54	72
13	18	54	65
14	17	51	60
15	18	54	72
16	16	48	57
17	18	54	68
18	16	48	58
19	18	54	69
	16	48	
	16	48	
	17	51	
23	18	54	68
	18	54	
25	17	51	62
26	16	48	63
27	17	51	67
28	18	54	71
29	18	54	67
30	16	48	61
31	17	51	65
32	16	48	65
33	18	54	65
34	16	48	57
35	16	48	60
36	17	51	63
37	16	48	61
	16	48	
39	18	54	66
40	16	48	58

	18	54	
42	18	54	70
	16	48	
44	16	48	59
45	16	48	60
46	18	54	69
47	16	48	59
48	17	51	69
49	16	48	59
50	18	54	68
51	17	51	62
52	16	48	62
53	16	48	64
54	18	54	64
55	18	54	64
нежил.			
нежил.			
нежил.			
нежил.			
нежил.			
61	17	51	63
62	16	48	61
	17	51	
64	16	48	66
	18	54	
66	16	48	60
	18	54	
68	18	54	65
69	18	54	64
70	16	48	58
71	16	48	57
72	18	54	69
	16	48	
	17	51	
	18	54	
76	18	54	63
77	17	51	64
	16	48	
79	16	48	61
80	16	48	66
81	17	51	64
82	17	51	68
83	18	54	66
84	16	48	66
85	17	51	66
86	17	51	63
87	18	54	67
88	17	51	69
89	18	54	72
90	16	48	61
	16	48	
	17	51	
93	17	51	66
94	16	48	65
95	16	48	61
96	17	51	65

	16	48	
98	18	54	70
99	18	54	68
	17	51	
101	18	54	64
102	17	51	63
103	18	54	68
104	18	54	71
	18	54	
106	16	48	57
	18	54	
108	18	54	69

87 кол-во пройденных

Директор ООО «УК «Хризотил»
 Богодяев Г.В.



Директор ООО «Тепло-сервис»
 Рязин П.В.





Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229

Акт № 04/10

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Лесная д. 1 кв. №:

№ кв.	Объем кухни. м3	Норматив воздухообмена.м3	Фактическая величина воздухообмена. м3
	16	48	
2	17	51	66
3	17	51	62
4	18	54	67
5	16	48	60
6	17	51	69
7	18	54	65
8	18	54	70
9	18	54	67
10	17	51	68
11	17	51	69
12	16	48	60
13	18	54	65
14	18	54	69
15	17	51	60
	17	51	
17	17	51	60
	17	51	
19	18	54	69
20	17	51	66
21	16	48	60
22	18	54	65
23	17	51	65
24	17	51	67
25	17	51	65
26	18	54	63
	18	54	
	17	51	
29	16	48	61
30	17	51	67
31	17	51	64
32	16	48	61
33	16	48	61
34	18	54	71
35	18	54	68
36	16	48	58
37	16	48	66
38	18	54	71
39	18	54	63
40	17	51	64

41	17	51	67
42	16	48	64
43	18	54	72
44	16	48	61
45	18	54	64
46	18	54	69
47	18	54	68
48	18	54	71
49	17	51	61
	16	48	
51	17	51	66
52	18	54	63
53	18	54	64
	18	54	
55	16	48	60
56	17	51	65
57	17	51	62
58	16	48	64
59	18	54	66
	18	54	
61	16	48	62
	17	51	
63	16	48	65
	18	54	
65	17	51	64
66	16	48	59
67	16	48	62
	17	51	
	18	54	
	18	54	
71	16	48	64
72	17	51	62
73	18	54	68
74	18	54	69

61 кол-во пройденных

Директор ООО «УК «Хризотил»
Негодяев Г.В.



Директор ООО «Тепло-сервис»
Рванин П.В.



Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229



Акт № 04/05

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Лесная д. 3/1 кв. №:

№ кв.	Объем кухни. м3	Норматив воздухообмена.м3	Фактическая величина воздухообмена. м3
1	16	48	63
2	17	51	68
	16	48	
	17	51	
5	17	51	65
6	16	48	57
7	18	54	69
	17	51	
9	18	54	66
10	18	54	68
11	18	54	68
12	16	48	62
13	16	48	59
14	17	51	60
15	18	54	67
16	16	48	61
17	18	54	68
18	17	51	69
19	17	51	61
	17	51	
	17	51	
22	17	51	62
23	18	54	64
24	18	54	67
25	18	54	66
26	18	54	67
27	16	48	58
28	17	51	65
	18	54	
30	17	51	63
	17	51	
32	16	48	61
33	17	51	64
34	16	48	64
35	16	48	58
36	16	48	58
37	17	51	69
38	18	54	63
39	18	54	69
40	18	54	66

	17	51	
	18	54	
43	18	54	70
44	16	48	61
45	18	54	70
46	16	48	63
47	16	48	63
48	17	51	67
49	16	48	66
50	18	54	69
	18	54	
52	17	51	63
53	18	54	71
54	18	54	66
55	16	48	59
56	16	48	63
	17	51	
58	18	54	63
59	17	51	62
60	18	54	66
61	16	48	62
62	17	51	63
63	17	51	68
	18	54	
	18	54	
66	18	54	68
67	16	48	63
	17	51	
69	18	54	71
70	18	54	68
71	16	48	60
72	16	48	60
73	16	48	57
74	16	48	63
75	18	54	67
76	18	54	63
77	18	54	63
78	16	48	62
79	18	54	69
	17	51	

65 кол-во пройденных

Директор ООО «УК «Хризотил»
Негодяев Г.В.



Директор ООО «Тепло-сервис»
Рябин П.В.



Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229

Акт № 04/12

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Лесная д. 42 кв. №:

№ кв.	Объем кухни. м3	Норматив воздухообмена.м3	Фактическая величина воздухообмена. м3
1	16	48	63
2	16	48	62
3	16	48	64
	16	48	
	17	51	
	16	48	
7	16	48	60
8	18	54	67
9	18	54	67
10	16	48	61
11	18	54	64
12	18	54	63
13	18	54	68
14	16	48	57
15	17	51	63
	16	48	
17	16	48	58
	18	54	
19	16	48	58
20	17	51	62
21	18	54	71
22	17	51	64
23	18	54	67
	17	51	
	18	54	
26	18	54	63
27	16	48	65
28	17	51	63
29	17	51	67
30	18	54	67
31	16	48	66
32	18	54	64
33	18	54	67
34	17	51	62
35	18	54	63
36	17	51	66
37	16	48	57
38	17	51	60
39	18	54	66
	17	51	

41	16	48	61
	18	54	
43	17	51	68
44	16	48	63
45	17	51	68
46	16	48	66
47	18	54	65
48	16	48	59
49	17	51	62
50	17	51	67
51	18	54	63
52	16	48	58
53	16	48	60
54	17	51	60
55	17	51	64
	17	51	
	18	54	
58	17	51	69
59	18	54	64
	16	48	
61	16	48	64
62	18	54	72
63	18	54	63
64	17	51	61
65	17	51	69
66	16	48	65
	17	51	
68	16	48	62
69	16	48	63
70	18	54	68
71	18	54	71
72	18	54	67
73	17	51	60
74	16	48	62
75	18	54	66
76	17	51	68
77	16	48	63
78	17	51	63
	17	51	
	18	54	
81	18	54	69
	17	51	
83	18	54	72
	18	54	
85	18	54	70
86	16	48	58
	18	54	
	18	54	
89	16	48	61
90	17	51	

кол-во пройденных



Директор ООО «Хризотил»
Игодюев Г.В.



Директор ООО «Тепло-сервис»
Кванин П.В.



Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229

Акт № 04/03

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Махнева д. 7 кв. №:

№ кв.	Объем кухни. м3	Норматив воздухообмена.м3	Фактическая величина воздухообмена. м3
нежил.			
нежил.			
нежил.			
нежил.			
5	17	51	62
6	16	48	59
7	16	48	61
8	17	51	64
9	17	51	63
10	16	48	60
11	18	54	67
12	16	48	57
	18	54	
14	16	48	60
15	17	51	66
16	18	54	67
17	16	48	57
	17	51	
19	18	54	70
20	16	48	58
21	17	51	62
22	18	54	65
23	18	54	67
24	16	48	57
25	18	54	69
26	17	51	60
	17	51	
	18	54	
29	16	48	62
30	16	48	62
31	16	48	63
32	16	48	64
33	18	54	68
34	17	51	67
35	17	51	69
36	18	54	70
37	18	54	69
38	18	54	63
	17	51	
40	16	48	63

41	17	51	63
42	16	48	64
43	16	48	59
44	16	48	62
45	16	48	57
46	16	48	61
	16	48	
	17	51	
49	17	51	61
	17	51	
51	17	51	63
52	17	51	68
53	18	54	64
54	16	48	58
55	17	51	61
56	17	51	63
57	16	48	65
58	17	51	61
59	18	54	71
60	18	54	67
61	18	54	72
62	18	54	68
	18	54	
64	16	48	66
65	17	51	63
66	18	54	66
	18	54	
	17	51	
69	17	51	60
70	16	48	58
71	18	54	72

60 кол-во пройденных



Директор ООО «УК «Хризотил»
Негоджев Г.В.



Директор ООО «Гелто-сервис»
Бранин П.В.

Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229



Акт № 04/19

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Мира д. 3/1 кв. №:

№ кв.	Объем кухни. м3	Норматив воздухообмена.м3	Фактическая величина воздухообмена. м3
1	18	54	65
	16	48	
	16	48	
4	16	48	58
5	16	48	65
6	18	54	70
7	18	54	72
8	17	51	67
9	18	54	70
10	16	48	61
11	16	48	65
12	17	51	69
	16	48	
14	18	54	63
15	16	48	62
	18	54	
17	16	48	60
18	17	51	69
19	17	51	68
20	17	51	69
21	18	54	71
	16	48	
	16	48	
24	17	51	64
25	17	51	63
26	17	51	61
27	18	54	71
28	16	48	63
29	16	48	59
30	18	54	66
31	17	51	67
32	17	51	60
33	18	54	70
	17	51	
	17	51	
	18	54	
37	18	54	69
38	18	54	70
39	18	54	71
40	16	48	57

41	16	48	66
42	16	48	62
43	17	51	63
	16	48	
	16	48	
46	17	51	66
47	16	48	57
48	17	51	63
49	16	48	66
50	17	51	67
51	16	48	62
52	16	48	62
53	16	48	64
	18	54	
55	17	51	67
56	17	51	63
57	17	51	63
58	17	51	65
59	16	48	66
60	16	48	65
	16	48	
	16	48	
	17	51	
64	17	51	69
65	17	51	60
66	16	48	57
67	17	51	64
68	18	54	70
69	16	48	61
70	16	48	61
71	18	54	63
72	18	54	67
73	17	51	63
	18	54	
	18	54	
76	17	51	62
77	18	54	65
78	18	54	68
79	16	48	64
80	17	51	61
81	18	54	67
82	16	48	59
83	17	51	62
84	18	54	69
	18	54	
86	17	51	65
87	17	51	63
	18	54	
89	18	54	69
90	16	48	61
91	16	48	63
92	16	48	65
93	17	51	64
94	18	54	72
95	16	48	64
	16	48	

97	18	54	63
98	16	48	58
99	18	54	71
100	16	48	65
101	16	48	62
102	16	48	58
103	17	51	67
104	16	48	63
	18	54	
	18	54	
	17	51	
108	16	48	66
109	16	48	63
110	17	51	64
111	18	54	67
112	16	48	65
	17	51	
114	17	51	65
115	17	51	64
	18	54	
117	18	54	69
118	16	48	57
	18	54	
	17	51	
	18	54	
122	16	48	60
123	18	54	68
124	17	51	64
125	17	51	62
	17	51	
127	17	51	63
128	16	48	58
129	16	48	64

100 кол-во пройденных



Директор ООО «Хризотил»
Негодьев Г.В.



Директор ООО «Тепло-сервис»
Рябин П.В.

Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229



Акт № 04/06

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Мира д. 5/2 кв. №:

№ кв.	Объем кухни. м3	Норматив воздухообмена.м3	Фактическая величина воздухообмена. м3
1	17	51	64
2	17	51	60
3	16	48	61
4	16	48	57
5	17	51	60
6	18	54	65
7	17	51	67
8	17	51	68
9	18	54	65
10	18	54	69
11	16	48	59
	17	51	
13	18	54	63
	18	54	
15	17	51	61
16	16	48	59
17	17	51	67
18	18	54	67
19	16	48	62
20	18	54	72
21	18	54	70
22	17	51	68
23	16	48	63
24	17	51	64
	18	54	
	18	54	
	18	54	
28	18	54	63
29	17	51	69
30	18	54	64
31	17	51	67
32	18	54	67
33	18	54	70
34	18	54	64
35	17	51	68
36	18	54	66
37	17	51	67
38	18	54	64
39	16	48	61
40	16	48	66

41	18	54	69
42	18	54	66
43	17	51	68
44	16	48	59
45	16	48	66
	18	54	
	17	51	
48	16	48	60
49	17	51	64
50	17	51	68
51	16	48	65
	17	51	
53	17	51	68
54	16	48	64
55	17	51	64
	18	54	
57	18	54	71
58	18	54	67
59	16	48	62
60	18	54	67
61	18	54	70
62	18	54	66
63	18	54	65
64	16	48	59
65	16	48	59
66	18	54	66
	18	54	
	17	51	
69	18	54	72
70	16	48	

59 кол-во пройденных

Директор ООО «УК» Хризотил»
Негодяев Г.В.



Директор ООО «Тепло-сервис»
Рябин П.В.

Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229



Акт № 04/17

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Мира д. 7/3 кв. №:

№ кв.	Объем кухни. м3	Норматив воздухообмена.м3	Фактическая величина воздухообмена. м3
1	16	48	59
2	18	54	65
	18	54	
	18	54	
5	16	48	57
6	18	54	63
	17	51	
8	16	48	59
9	17	51	67
10	16	48	58
11	18	54	72
12	16	48	61
13	17	51	67
14	18	54	63
15	17	51	69
16	17	51	62
	18	54	
18	18	54	72
	17	51	
20	16	48	58
	16	48	
22	16	48	65
23	18	54	71
24	16	48	59
25	17	51	65
26	17	51	69
27	16	48	63
28	16	48	63
	17	51	
	18	54	
31	16	48	62
	17	51	
33	18	54	65
34	16	48	62
35	18	54	69
36	16	48	62
37	18	54	70
38	17	51	62
39	18	54	63
40	18	54	67

	17	51	
	18	54	
43	16	48	59
44	17	51	65
45	17	51	61
46	16	48	64
47	16	48	62
48	16	48	58
49	17	51	69
	17	51	
51	16	48	58
	17	51	
53	18	54	69
54	18	54	63
55	17	51	60
56	17	51	61
57	16	48	62
58	18	54	72
	18	54	
60	16	48	59
61	18	54	63
62	16	48	60
63	16	48	57
64	17	51	61
	18	54	
66	18	54	67
67	17	51	63
	16	48	
69	16	48	62
70	16	48	65

54 кол-во пройденных

Директор ООО «УК «Хризотил»
Чегодаев Г.В.

Директор ООО «Техно-сервис»
Сервис Евафин П.В.





Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229

Акт № 04/20

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Строителей д. 24 кв. №:

№ кв.	Объем кухни. м3	Норматив воздухообмена.м3	Фактическая величина воздухообмена. м3
1	18	54	64
2	16	48	59
3	17	51	66
4	16	48	59
	17	51	
	17	51	
7	17	51	63
8	16	48	57
9	17	51	68
10	17	51	62
11	16	48	58
12	16	48	62
13	17	51	62
14	17	51	61
15	16	48	64
16	18	54	68
17	16	48	58
18	18	54	67
19	17	51	68
20	17	51	67
21	18	54	70
	17	51	
23	17	51	69
24	16	48	63
25	17	51	64
26	17	51	62
27	16	48	65
28	17	51	65
29	16	48	60
30	17	51	68
31	16	48	57
32	16	48	59
33	16	48	57
	17	51	
35	16	48	64
36	17	51	68
37	18	54	68
38	17	51	69
39	17	51	64
40	18	54	67

41	18	54	67
42	18	54	69
43	17	51	64
44	18	54	68
45	16	48	63
46	18	54	69
47	18	54	70
48	16	48	59
49	18	54	70
	16	48	
	16	48	
	18	54	
53	16	48	61
54	18	54	70
55	17	51	60
56	18	54	63
57	17	51	66
58	17	51	68
59	16	48	65
60	16	48	66
61	18	54	64
62	18	54	65
	17	51	
64	18	54	69
65	18	54	67
	16	48	
67	18	54	69
68	17	51	62
69	16	48	62
70	18	54	70
71	16	48	64
72	16	48	57
73	17	51	62
	17	51	
	16	48	
	17	51	
77	16	48	59
78	17	51	67
79	17	51	63

67 кол-во пройденных



Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229



Акт № 04/07

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Уральская д. 61 кв. №:

№ кв.	Объем кухни. м3	Норматив воздухообмена.м3	Фактическая величина воздухообмена. м3
1	17	51	62
	17	51	
	17	51	
4	16	48	59
5	17	51	60
6	16	48	63
7	18	54	72
8	18	54	71
9	17	51	63
10	17	51	65
11	17	51	62
нежил.			
	16	48	
14	18	54	70
15	16	48	64
16	18	54	72
17	16	48	59
18	16	48	65
19	18	54	67
20	16	48	65
21	18	54	68
22	17	51	65
23	16	48	63
24	18	54	66
25	18	54	69
26	16	48	57
27	16	48	66
28	17	51	68
29	18	54	67
	18	54	
	16	48	
32	17	51	66
33	17	51	62
34	16	48	63
35	17	51	66
36	18	54	64
37	17	51	66
38	16	48	64
39	18	54	70
40	17	51	68

41	18	54	66
42	18	54	64
43	17	51	61
44	18	54	64
45	18	54	67
46	16	48	58
47	16	48	57
48	18	54	69
49	18	54	68
	16	48	
51	18	54	67
	17	51	
53	18	54	66
	18	54	
55	17	51	67
56	17	51	60
57	16	48	62
58	17	51	68
59	16	48	57
60	18	54	72
61	18	54	72
62	17	51	64
63	17	51	67
64	17	51	68
65	16	48	59
66	16	48	61
	16	48	
	18	54	
	16	48	
70	18	54	64
71	18	54	67
72	17	51	66
73	16	48	57
74	18	54	70
75	17	51	67
	18	54	
77	16	48	58
78	16	48	66
79	17	51	64
80	18	54	72
81	17	51	66
82	17	51	67
83	17	51	69
84	16	48	58
85	17	51	68
86	17	51	64
87	16	48	60
88	16	48	59
89	16	48	60
90	18	54	71
	18	54	
	16	48	
93	17	51	64
94	16	48	66
95	18	54	63
96	16	48	60

97	17	51	68
	16	48	
99	17	51	68
100	16	48	59
	18	54	
102	17	51	66
103	18	54	68
104	16	48	66
105	18	54	71
	18	54	
	17	51	
108	16	48	66

90 кол-во пройденных

Директор ООО «СК «Хризотил»
Негодяев Т.В.



Директор ООО «Тепло-сервис»
Рябин П.В.



Юридический и фактический адрес:

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 79.

ИНН 6603022365

КПП 660301001

ОГРН 1096603000229



Акт № 04/08

На периодическую проверку вентиляционных каналов

г. Асбест

25 мая 2026 г.

Адрес: улица Уральская д. 77 кв. №:

№ кв.	Объем кухни. м3	Норматив воздухообмена.м3	Фактическая величина воздухообмена. м3
нежил.	16	48	59
нежил.	17	51	65
нежил.	16	48	59
4	17	51	61
5	17	51	64
6	17	51	69
	18	54	
	17	51	
9	16	48	64
10	17	51	66
11	17	51	65
12	17	51	61
13	16	48	59
14	18	54	63
15	17	51	69
16	16	48	60
17	16	48	57
	16	48	
19	16	48	57
	18	54	
21	18	54	66
22	17	51	67
23	16	48	62
24	18	54	63
25	18	54	67
26	16	48	58
27	18	54	69
	18	54	
	17	51	
	16	48	
31	17	51	66
32	16	48	65
33	16	48	62
34	16	48	63
35	18	54	63
36	17	51	60
37	16	48	62
38	18	54	71
39	16	48	60
	16	48	

41	16	48	65
42	18	54	63
43	17	51	63
44	16	48	61
45	16	48	63
46	16	48	64
47	16	48	62
	18	54	
49	17	51	66
	16	48	
51	16	48	58
52	17	51	67
53	18	54	67
54	16	48	62
55	17	51	67
56	18	54	66
57	17	51	60
58	17	51	63
59	18	54	70
60	17	51	66
61	18	54	63
62	18	54	70
	18	54	
64	18	54	70

53 кол-во пройденных

Директор ООО УК «Хризотил»
 Боголюбов Г.В.



Директор ООО «Тепло-сервис»
 Рывакина Г.В.

